



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Information du public : ce document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés
suivant la date de sa réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique)

PLV : 00150864 page : 1



Délégation départementale de la Charente-Maritime

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle
sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. DES RIVES DE LA SEUDRE

Prélèvement	00150864	Commune	EGUILLE (L')
Unité de gestion	0080 - A.I. DES RIVES DE LA SEUDRE	Prélevé le	lundi 19 mai 2025 à 11h10
Installation	UDI 000370 - R. DES RIVES DE LA SEUDRE	par	C. LEFORT
Point de surveillance	0000000720 CENTRE BOURG	Motif	Contrôle sanitaire plomb cuivre et nickel
Localisation exacte	ROBINET LAVABO COULOIR ECOLE	Type d'eau	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) 1701
Type de l'analyse : D2PCN Code SISE de l'analyse : 00150814 Référence laboratoire : 25051404174101

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,048 mg/L	2	1	
Nickel	3,3 µg/L	20		
Plomb	1,4 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00150864)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 27 mai 2025
La Directrice Adjointe

Catherine VAURE